

## Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono 5 grup odbiorców:

<b>I.W.1</b>	odbiorcy ciepła wytwarzanego w EC I w postaci wody o temperaturze 130/70 °C,
<b>II.W.1</b>	odbiorcy ciepła wytwarzanego w EC II i EC III w postaci wody o temperaturze 130/70 °C,
<b>II.P.2</b>	odbiorcy ciepła wytwarzanego w EC II i EC III w postaci pary o ciśnieniu od 0,8 do 1,2 MPa i temperaturze 230 °C,
<b>II.P.2.p</b>	odbiorcy ciepła wytwarzanego w EC II i EC III w postaci pary o ciśnieniu od 0,8 do 1,2 MPa i temperaturze 230 °C, przesyłanego parową siecią ciepłowniczą eksploatowaną przez sprzedawcę,
<b>II.P.3</b>	odbiorcy ciepła wytwarzanego w EC II i EC III w postaci pary o ciśnieniu powyżej 1,2 MPa i temperaturze 230 °C.